




**DIVISÃO DO AMBIENTE MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO  
EDITAL**

**PAULO JORGE FRAZÃO BATISTA DOS SANTOS**, Presidente da Câmara Municipal da Batalha, **torna público**, nos termos do artigo 56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro na sua atual redação, os resultados das análises efetuadas à água para consumo humano no Concelho da Batalha, referente ao 3º Trimestre de 2020, nos termos do artigo 17º do Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de agosto e alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 152/2017 de 7 de dezembro.

		<b>CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO CONCELHO DA BATALHA</b>				<b>Boletim nº48/2020</b>		
<b>Zona de Abastecimento:</b> Paúl <b>Pontos de amostragem:</b> PA38, PA43, PA49		<b>Período:</b> 3º Trimestre de 2020						
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto e alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 152/2017, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,27	0,49	---	---	3	3	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	48	48	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	38	38	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	588	588	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<6 (l.q.)	<6 (l.q.)	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7,4	7,4	0	100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<10 (l.q.)	<10 (l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	<40 (l.q.)	<40 (l.q.)	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/L NO3)	50	47	47	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	1,8	1,8	0	100%	1	1	100%
Radão (Bq/l)	500	<10,0 (l.d.)	<10,0 (l.d.)	0	100%	1	1	100%
Nº Pontos de Amostragem: 3		N.º Análises Realizadas = 22		% Análises Realizadas=		100,0%		
		Nº Análises Previstas = 22		% Análises que cumprem a legislação=		100,0%		
<b>Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP:</b> Os parâmetros analisados cumprem na íntegra o Decreto - Lei nº306/2007alterado pelo Decreto - Lei nº 152/2017 de 7 de dezembro, não se registando incumprimentos.								
<b>Observações:</b> Valor Paramétrico - valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros de acordo com o D.L. 306/2007 de 27 de agosto, incluindo alterações introduzidas pelo D.L. 152/2017 de 7 de dezembro; N.º de Análises Previstas - relativas ao Plano Controlo Qualidade da Água (PCQA); % de Análises Realizadas - relativas ao PCQA aprovado; Vmáx e Vmín - valores máximo e mínimo obtidos nas análises realizadas; % Análises Conformes - que cumprem a legislação; l.q.-limite de quantificação; l.d.-limite de deteção.								
O Administrador: Dr. Joaquim Jesus Carmo Gomes			Assinatura:			Data da publicação no website: 19-11-2020		

Para que conste, se passa este e outros de igual teor que irão ser afixados no local do costume.

Paços do Concelho da Batalha, 09 de dezembro de 2020  
O Presidente da Câmara

\_\_\_\_\_  
(Paulo Jorge Frazão Batista dos Santos)